

**ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:405768/2 -2020**

**ДАТУМ:04.01.2021.год**

**БРОЈ ИЗ ЛКРМ:39**

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ**

**СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И**

**ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ**

**БЕОГРАД**

**Београд,Булевар**

**Уметности 16а**

**ПБ,, ВАЉЕВОПЛАН"**

**УЛ. Узун Миркова бр.2/2**

**14 000 Ваљево**

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за издавање техничких услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу објекта апартманског типа на кат.пар.бр. 422/27 К.О. Дивчибаре.

По Вашем писаном захтеву за издавање тк услова за изградњу објекта апартманског типа на кат.пар.бр. 422/27 К.О. Дивчибаре Дирекција за технику Београд Вас обавештава да на предметној локацији не постоје ТК капацитети који би били угрожени будућим радовима .

За прикључење будућег објекта на нашу тк мрежу потребно је у приземљу објекта, у ходнику на сувом и приступачном месту уградити изводни лимени тк орман типа ИТО 2 димензија 590x360x125 мм. Орман опремити раставним реглетама са конекторским елементима капацитета 10x2 (за завршетак приводног кабла) као и ранжирним реглетама са конекторским елементима капацитета 10x2 (за завршетак кућне инсталације) и исти обавезно уземљити. Од ормара кроз подрумски део и темељ па све до тротоара испред парцеле (прилазног пута) положити две цеви ПВЦ фи 40. Увлачење кабла кроз поменуте цеви и све пратеће радове изводи Телеком.

Унутрашњу инсталацију планирати ФТП/УТП кабловима 5е или 6е категорије. За успонске каблове, уколико је потребна помоћна концентрација, планирати каблове капацитета до 100x2x0,5(0,6). Максималне дужине ФТП/УТП каблова планирати до 90 м.

Полагање инсталационих каблова планирати у цеви у зиду или у техничке канале уколико су пројектом објекта предвиђени. У случајевима када се планира полагање каблова у ПВЦ каналице, ради заштите од утицаја ЕЕ каблова, ефикасније је коришћење СТП каблова.

Поменуте инсталационе каблове завршити на КРОНЕ реглетама у постојећем ормару.

Ови услови важе годину дана од дана издавања.

Контакт телефони: 014/315 2002 .

С поштовањем,

ОДОБРАВА  
Шеф службе

20



---

Вук Раичевић дипл.инж.елек.