

JKP "ВОДОВОД ВАЉЕВО"
БУКА КАРАЏИЋА 26
ТЕЛ: 014/222 512 : 014/224 508

РАЧУН БРОЈ 160-6999-31
ПИБ 100070077
МАТИЧНИ БРОЈ 07136277



Broj: 01-11784/2

Datum: 04.12.2020.god.

VALJEVO

PREDMET: Dostavljanje podataka i uslova iz naše nadležnosti za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa "URBAN TECHNIKS"d.o.o Valjevo u delu naseljenog mesta Beloševac

U prilogu je dostavljena situacija sa ucrtanim instalacijama iz naše nadležnosti za predmetnu lokaciju. Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgrađena mreža javne kanalizacije. Neki opšti uslovi koji važe za instalacije iz naše nadležnosti:

Vodovod:

- paralelno vođenje novih instalacija sa vodovodnom mrežom je dozvoljeno ukoliko je minimalno rastojanje tih novih instalacija 0,5m od vodovodnih cevi
- ukrštanje novih instalacija sa vodovodnom mrežom je dozvoljeno je samo pod pravim uglom i to ukoliko je minimalno vertikalno rastojanje između tih novih instalacija i vodovodnih cevi 0,5m i i taj prostor je ispunjen peskom.
- zaštitni pojas iznad **javne vodovodne mreže** u kome nije dozvoljeno građenje je :
 - 1) za cevovode do $\Phi 300\text{mm}$ 4m (po 2m levo i desno od ose cevovoda)
 - 2) za cevovode veće od $\Phi 300\text{mm}$ 10m (po 5m levo i desno od ose cevovoda)

Fekalna kanalizacija:

Minimalan prečnik javne fekalne kanalizacije je $\Phi 200\text{mm}$;

- zaštitni pojas iznad **javne fekalne kanalizacione mreže** u kome nije dozvoljeno građenje je :
 - 1) za cevovode do $\Phi 300\text{mm}$ po 3m levo i desno od ose cevovoda
 - 2) za kolektore po 10 m levo i desno od ose kolektora

Obradivač predmeta:

Mila Grujičić,
analitičaru GIS-u

U Valjevu, 04.12.2020. godine

ПРЕДРАГ
ЈЕВТИЋ
1901973770013
-190197377001
3

Digitally signed by
ПРЕДРАГ ЈЕВТИЋ
1901973770013-1
901973770013
Date: 2020.12.04
10:57:05 +01'00'



JKP "VODOVOD VALJEVO"
Sektor tehničko projektantskih poslova

Šef službe projektovanja

Predrag Jevtić , dipl.ing.grad