

Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове
Комисија за јавне набавке
Карађорђева 64, Ваљево
Број: 404-27/ 2017-06-ПЗ
Дана: 20.02.2017. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 14/2017 – Санација клизишта у улици Тердапској 27 у граду Ваљеву.

Питање број 1: Појашњењем од 14.02.2017. г захтевају се као доказ пословног капацитета референце на санацији клизишта у последњих годину дана.

Како Закон о јавним набавкама предвиђа за доказивање пословног капацитета референце за последњих 8 година, наше питање је: да ли прихватате референце из периода од 3 године од објављивања јавног позива?

Одговор: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Питање број 2: Појашњењем од 14.02.2017. г се наводи да је обилазак локације обавезан. На који начин се обилазак евидентира, с обзиром да у конкурсној документацији нема обрасца о обиласку локације?

Одговор: Обилазак се евидентира кроз писану изјаву на меморандуму понуђача, особа за контакт за обилазак локације је Вујић Миодраг, телефон: 064/8967019.

Питање број 3: Конкурсном документацијом као доказ финансисјког капацитета захтевају се бонитет за ЈН који садржи подтаке за последње 3 године и биланс стања и успеха за 2016.г.

Имајући у виду да до датума предаје понуда не можемо имати ни Биланс стања и успеха за статистичке потребе (обавеза њихове предаје је 28.02.2017.г.) то наше питање гласи: Прихватате ли бонитет за ЈН са подацима за 2013., 2014. И 2015.г. јер је то једини доказ који можемо имати у овом тренутку?

Одговор: Да

Питање број 4: У позицији 8.2 – ручна уградња асфалта BNHS 16, дата је дебљина $d = 8\text{cm}$. Технолошка дебљина датог типа асфалта се креће од 4,5 до 6 см у једном слоју. Да ли је у питању грешка у навођењу дебљине слоја ?

Одговор: Не није, можете извршити увид у пројектну документацију. Особа за контакт је Вујић Миодраг, телефон: 064/8967019

Комисија за јавне набавке