

JKP "ВОДОВОД ВАЉЕВО"
ВУКА КАРАЏИЋА 26
ТЕЛ: 014/222 512 ; 014/224 508

РАЧУН БРОЈ 160-6999-31
ПИБ 100070077
МАТИЧНИ БРОЈ 07136277



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД ВАЉЕВО
Бр. 01-8397/2
13.11 2023 год.
ВАЉЕВО

GRAD VALJEVO
ul. Karađorđeva br.64
14000 Valjevo

-Odeljenje za gađevinsko zemljište i infrastrukturu

PREDMET: Izdavanje uslova za izradu urbanističkog projekta za sportsko – dečije igralište na k.p. 4027/3 K.O. Valjevo

Na Vaš zahtev br. 01-8397/1 od 09.11.2023.god za izdavanje uslova za izradu urbanističkog projekta za sportsko – dečije igralište u ulici Đerdapska br.27b na k.p. 4027/3 K.O. Valjevo , dostavljamo vam podatke o postojećoj infrastrukturi iz naše nadležnosti.

Vodovod

Na priloženoj situaciji ucrтана je postojeća javna vodovodna mreža, na predmetnom području je PEØ110mm. Pritisak u mreži (na mestu priključenja) je oko 2,0 bara.

Pri projektovanju vodovodnog priključka obavezno je pridržavati se postojećih standarda. Za priključke prečnika većeg od 50mm, projektovati ogranke sa odvojkom na priрубnicu uz obavezno ugrađivanje zatvarača. Priključne cevi od 15mm, 65mm, 75mm i 125mm se ne odobravaju. Maksimalni promer priključne cevi Ø110mm.

Prema Odluci o snabdevanju vodom za piće i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji Grada Valjeva (novembar 2015. god), član 7. „Zabranjeno je korišćenje vode iz javnog vodovoda za pranje i zalivanje površina javne namene, javnih zelenih i drugih površina, kao i svako drugo nenamensko korišćenje vode iz javnog vodovoda“.

Kanalizacija

Na priloženoj situaciji ucrтана je postojeća **javna fekalna kanalizaciona mreža** u ul. Đerdapskoj ACCØ200mm.


Ne dozvoljava se priključenje površinskih i drenažnih voda na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu.

Ne dozvoljava se priključenje suterenskih prostorija gravitaciono na javnu kanalizacionu mrežu, već preko crpne stanice.

Priključenje garaža, parkinga, manipulativnih površina, na koje može doći do ispuštanja vode sa sadržajem ulja, masti, benzina itd. vršiti preko taložnika i separatora (odvajača) naftinih derivata.

JKP "VODOVOD VALJEVO"
Sektor tehničko projektantskih poslova
Rukovodilac




Snežana Nenadović dipl.inž.građ.

