



Бр. 4/3-09-0124/2020-0002
Београд 06.07.2020. године

Градска управа града Ваљева

Поступајући по захтеву градске управе града Ваљева, за предмет број РОП-ВАЛ-14609-ЛОЦ-2/2020 од 26.06.2020. за потребе "Телеком Србија" а.д., Београд, прко пуномоћника "Кодар Електромонтажа" д.о.о., на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. Закон, 83/18 и 9/20) Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију, за изградњу радио-базне станице са антенским системом на катастарској парцели број 2883/3, К.О. Миличаница, општина Ваљево.

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђена је планирана локација и основне карактеристике објекта:

Локација	"Миличаница GSM/UMTC/LTE800"- BA72/BAU72/BAO72, катастарска парцела број 2883/3, К.О. Миличаница, општина Ваљево
Географске координате антенског стуба у WGS-84 координатном систему.	N 44° 25' 18,90" E 21° 42' 10,80"
Надморска висина терена	392 m
Планирана висина антенског стуба са громобранском хваталком	39,25 m

Ова сагласност се издаје са становишта безбедности ваздушног саобраћаја, за потребе издавања локацијских услова, израде пројектне документације и добијања грађевинске дозволе уз следеће услове:

Антенски стуб је потребно обележити као препреку за летење, за уочавање дању и то наизменичним пољима црвене и беле боје, тако да поље на врху стуба буде црвене боје. Висина поља мора износити 1/7 (једну седмину) укупне висине стуба.

Антенски стуб је потребно обележити као препреку за летење, за уочавање ноћу и у условима смањење видљивости и то тако што на врху стуба треба поставити светиљку ниског интензитета "тип Б", за обележавање препрека у ваздушном саобраћају. Светиљка мора бити двострука (две светиљке) или једнострука светиљка са сијалицом "дуал" тип,

црвене боје. Интезитет светлости треба да износи најмање 32 cd, са максималним светлосним интензитетом под углом од $+6^0$ до $+10^0$ у односу на хоризонталну раван.

Светилка мора бити прикључена на основно напајање електричном енергијом и на резервно напајање које се мора укључивати аутоматски са временом прихватања оптерећења до 15 секунди.

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси ("Службени гласник РС", бр. 028/2016). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 динара.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Горан Јовичић